


KALIBRERING GILTIG T.O.M.
2025-09-25

REFERENSMÄTNING

KUND
Sara Karlsson

RAPPORT - ELEKTRONISK MÄTNING AV RADON

Mätresultat

Mätperiod: 2024-10-23 12:00 – 2024-10-25 12:00

MEDELVÄRDE FÖR HELA PERIODEN

140 ± 20 Bq/m³

Övrig information om mätningen

Adress
Sara Karlsson
Storgatan 11
295 38 BromöllaAnsvarig utförare
Hampus AnderssonByggnadstyp
VillaVentilationstyp
SjälvdregVåningsplan
-Lägenhetsnummer
-Blåbetong
Ja